



LEGENDA

- - przewód zводу pionowego drut 8mm
- - przewód zводу poziomego, przewód odprowadzający drut 8mm
- - uziom sztuczny otokowy taśma stalowo ocynkowana 30x4
- - zacisk probierczy

UWAGA !

1. Wartość rezystancji uziomu  $R_u \leq 10\Omega$
2. Szczegóły wykonania instalacji odgromowej zostaną opracowane w projekcie wykonawczym

PROJEKT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
LOKALIZACJA	Komorowice, 64-310 Lwówek, dz. nr 146/3				
INWESTOR	Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,				
BRANŻA	ELEKTRYCZNA				
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ				
NUMER RYSUNKU	E-3				
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoły	WKP/0304/POOE/14	14.08.2019r.		