

Do wszystkich Wykonawców

przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych pn.:
Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe oddziały żłobka nr sprawy RG.271.05.01.2016.ZJ

Zamawiający,

Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

1. Wykonawca – pytanie:

Co inwestor ma na myśli pod hasłem dachówka zakładkowa - przy wymianie pokrycia na dachu istniejącym. Proszę o konkretny rodzaj dachówki (falista, płaska, karpiówka itp.)

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zamawiający rozumie, że jest to dachówka zakładkowa ceramiczna, falista, w kolorze grafitowym, angobowana – dla przykładu dachówka firmy Roben, typ Piemont, lub równoważna (tj. nie gorsza niż wskazana) o takich samych parametrach technicznych.


2. Wykonawca – pytanie:

W części opisowej pojawiają się drzwi wewnętrzne bezprzylgowe drewniane, których nie ma w kosztorysach ślepych. Proszę o podanie konkretnej ilości i rodzaju (jeśli projektowane są faktycznie różne) drzwi wewnętrznych.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zamawiający dopuszcza zmianę drzwi wewnętrznych bezprzylgowych drewnianych, na drzwi wewnętrzne typowe, ze skrzydłem drzwiowym płytowym okleinowanym.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Zastępca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Lwówek

Maciej Piechowiak