

Do wszystkich Wykonawców

**przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych polegających na wykonaniu zamówienia w projekcie pn.:
Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku**

Zamawiający - Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie Wykonawcy.

Zapytanie Wykonawcy:

„Proszę o udzielenie informacji z branży elektrycznej dotyczącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy kosztorysem – słupy oświetleniowe wys. 5,0m z oprawą zintegrowaną LED 42W 19szt., słup oświetleniowy 4,0m z oprawą zintegrowaną 21W 20szt., a planem sieci zewnętrznych i schematem ideowym oświetlenia słup 8,0m wysięgnik 0,5m oprawa 74W – 17szt., słup 6,0m wysięgnik 0,5m moc 74W – 22szt., a projektem budowlanym słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane, ośmiokątne o wys. H=8,0m i h=6,0m, zainstalować wysięgniki na słupach, zainstalować oprawy oświetleniowe ze źródłami LED o mocy 42W i 74W.

Proszę o podanie szczegółowe ilości, opisu słupów (wysokości) ilości wysięgników (wysokość) ilości opraw (podanie mocy oprawy).”

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Ilość słupów zgodnie z planem sieci projektu wykonawczego i przedmiarem robót (kosztorysem ślepych) tj.;

- słupy wys.5,0m z oprawą zintegrowaną 42W bez wysięgnika - 19 szt., dla przykładu ELAW LP 5 producenta ElmarCo;

- słupy wys.4,0m z oprawą zintegrowaną 21W bez wysięgnika - 20 szt. dla przykładu typ ELAW LP 4 producenta ElmarCo.

Uwaga:

1) jeżeli w projektowej dokumentacji technicznej - projektach budowlanych, oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stwior, lub przedmiarach robót do wykonania (kosztorysach ślepych) zostały przedstawione wskazania techniczne, lub materiały z podaniem nazw lub producenta, należy traktować je jako przykładowe;

2) oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania (w tym materiały i produkty), z zachowaniem odpowiednich, tj. równoważnych parametrów technicznych (nie gorszych niż wskazane w projektach budowlanych oraz w stwior lub przedmiarach robót) dla osiągnięcia oczekiwanej poprawnej i należytej funkcjonalności całego układu w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku.

3) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne zastosowane w swojej ofercie, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść wyjaśnień Zamawiający przekazuje Wykonawcy, od którego wpłynęło zapytanie, oraz przekazuje Wykonawcom, którzy wystąpili z wcześniejszymi pytaniami, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz