

Do wszystkich Wykonawców

przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych polegających na wykonaniu zamówienia w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku - II (drugie) postępowanie

Zamawiający,

Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Pzp (tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania Wykonawców.

1. Zapytania Wykonawcy

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie Rynku dla ruchu drogowego na czas prowadzenie robót i wprowadzenie tymczasowych objazdów?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza całkowite, czasowe zamknięcie ulic wokół Rynku na czas wykonywania warstw bitumicznych?
- 3) Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC22P. Oferent, jako doświadczony wykonawca, zwraca uwagę, że grubość tej warstwy według Dokumentacji Projektowej wynosi od 0,0cm do 12,0cm lub 17cm. W przypadku układania mieszanki AC22P o uziarnieniu 22 cm przy grubości mniejszej niż 6 cm istnieje ryzyko braku możliwości zagęszczenia mieszanki z uwagi na wielkości ziaren kruszywa. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę uziarnienia mieszanki i proponujemy wprowadzenie mieszanek AC16W lub AC11W w zależności od grubości układanego wyrównania.
- 4) W nawiązaniu do pytania powyżej Oferent wnosi o dołączenie do SIWZ Specyfikacji Technicznej na warstwę wyrównawczą.
- 5) Oferent wnosi o określenie parametrów technicznych oraz dołączenie Specyfikacji Technicznej na geosiatkę szklaną do nawierzchni bitumicznych typ GLASSTAR 50/50.
- 6) Oferent wnosi o określenie parametrów technicznych oraz dołączenie Specyfikacji Technicznej na geokompozyt wzmacniający typu GRID.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia

Ad.1) Zamawiający z Specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: informował;

„... ze względu na układ komunikacyjny w mieście Lwówek jak i w obszarze samego Rynku i możliwości bezpiecznego przemieszczania się należy przewidzieć konieczność utrzymania ruchu pojazdów i pieszych na przedmiotowych odcinkach ww ulic i stworzyć sensowną alternatywę dojazdów, objazdów i przejść ...”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia i wyłączenia z ruchu drogowego przestrzeni Rynku w Lwówku z uwagi na fizyczną niemożliwość wykonania objazdów od strony wschodniej Rynku, gdzie istnieje stary układ urbanistyczny z wąskimi uliczkami i nie ma alternatywy dla przedmiotowego rozwiązania.

Wykonawcy winni przewidywać możliwość odcinkowego wyłączenia z ruchu poszczególnych ulic Rynku i zmianę organizacji ruchu tak, aby udostępnić mieszkańcom możliwość

przemieszczania się w różnych kierunkach. Kwestię sensownego stworzenia czasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie planowanych robót w przestrzeni Rynku Zamawiający pozostawia do czasu wyboru oferty najkorzystniejszej i wyboru Wykonawcy robót, z którym na zasadzie porozumienia stron pragnie stworzyć najbardziej korzystny dla mieszkańców i lokalnego społeczeństwa projekt zamiennej organizacji ruchu w przestrzeni Rynku.

Ad 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego, czasowego zamknięcia ulic wokół Rynku na czas wykonywania warstw bitumicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa związanego z ruchem pojazdów i pieszych, Zamawiający przedstawi swoje oczekiwania w stosunku do zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w prowadzeniu robót z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą i na zasadzie porozumienia stron Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia takich działań, które byłyby najbardziej korzystne dla mieszkańców i lokalnego społeczeństwa.

Ad 3) i Ad 4) Zamawiający po konsultacji z projektantem w zakresie dokumentacji projektowej z branży drogowej przychylił się do sugestii Wykonawcy i w miejscu gdzie występuje warstwa wyrównawcza z mieszanki asfaltowa AC22P uwzględnić należy zmianę uziarnienia mieszanki i wprowadzeniu mieszanki AC 16W. Wymagania materiałowe dotyczące tego rodzaju mieszanki według SST dla warstwy wiążącej, z uwagą że jednostka obmiarowa pozostaje bez zmian tj. „mg” (tona).

Wykonawcy przygotowujący swoje oferty winni zwrócić szczególną uwagę sporządzając kosztorysy ofertowe na dokonanej zmianę w tym zakresie.

Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) dla warstwy wyrównawczej należy traktować tożsamo jak dla warstwy wiążącej z uwagą że jednostką obmiarową będzie „mg” (tona).

Ad 5) W załączeniu wyjaśnień Zamawiający przedstawia parametry geosiatki szklanej wg SST D 05.03.26 wzmocnienie nawierzchni geosiatką.

Ad 6) W załączeniu wyjaśnień Zamawiający przedstawia parametry geowłókniny wg SST D-04.02.02 warstwa wzmocniająca z geokompozytu.

Treść wyjaśnień Zamawiający przekazuje Wykonawcą, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia tj.: www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz