



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyszu

P. Kawała

ON-HK.903.34.2023

1526 / 2023
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

Nowy Tomyśl, dnia 17.02.2023r.

2023 -02- 20

Nr 7033.04.2023
szl.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lwówku Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40
64-310 Lwówek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyszu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195, z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołami poboru próbek wody z dnia 30.01.2023r. oraz wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek wody przez tutejszy Organ z **wodociągu publicznego Lwówek:**

- sprawozdanie z badań nr N/104/2023/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 02.02.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Józefowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/104/2023/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 02.02.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Józefowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/105/2023/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 02.02.2023r. próbki wody z sieci - Sklep Spożywczy „Groszek”, Pakosław 8, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/105/2023/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 02.02.2023r. próbki wody z sieci - Sklep Spożywczy „Groszek”, Pakosław 8, 64-310 Lwówek,

informuje, że

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

21.04.23

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Tomyszu
pl. Niepodległości 4 | 64 - 300 Nowy Tomyśl
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 28.06.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/3/3M-4/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Załączniki – 4

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
3. a/a

M.S.