



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomysłu

p. Kawała

Nowy Tomysł, dnia 31.03.2023r.

ON-HK.903.61.2023

2526 / 2023
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPŁYNEŁO

2023 -03- 31

Nr szl.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lwówku Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40
64-310 Lwówek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomysłu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbki wody pobranej dnia 20.02.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek, jak również po zapoznaniu się z protokołem poboru próbki wody z dnia 20.03.2023r. oraz wynikami badań laboratoryjnych pobranej próbki wody przez tutejszy Organ z **wodociągu publicznego Lwówek:**

- sprawozdanie z badań nr 492P/20.02.2023-1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 28.02.2023r. próbki wody z sieci - Szkoła Podstawowa, ul. Długa 1, Zębowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/660/2023/LB-WiPF/PM/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 27.03.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Józefowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/660/2023/LB-WiPF/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 27.03.2023r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Józefowo, 64-310 Lwówek,

informuje, że

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomysłu
pl. Niepodległości 4 | 64 - 300 Nowy Tomysł
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

19.04.23
[Signature]

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 28.06.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/3/3M-4/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki – 3

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
3. a/a

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego**

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog
dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mirosława
Łuczak-Bąbelek, Z-ca PPIS
Data: 2023.03.31 14:01:12 CEST

M.S. _____