

J. Kowalczyk

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 44-20-800
- PPIS w Nowym Tomyślu 61 44-20-800
- fax 61 44-22-869
- e-mail psse.nowytomysl@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 61 44-20-814; 61 44-20-815
- fax -
- e-mail sekretariat@psse-nowytomysl.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

oryginał/kopia

ON.HK-0700-2/16

Nowy Tomyśl, dnia 24.02.2016r.

MOS 12016
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNĘŁO

2016 -02- 2 5

Burmistrz Miasta
i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek

Nr 7033. 01.2016

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu zgodnie z §19-20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), przesyła ocenę obszarową jakości wody dla gminy Lwówek za 2015r.

Liczba ludności w gminie Lwówek według danych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu (stan na 30 czerwca 2014r.) wynosi 9351 osób.

Producentem wody zaopatrującym ludność gminy Lwówek jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o. o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek. Do w/w przedsiębiorstwa należą 2 wodociągi publiczne: wodociąg publiczny Lwówek oraz wodociąg publiczny Chmielinko, z których produkowana woda zaopatruje ludność gminy Lwówek tj. 9 222 osoby (według danych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu stan na 30 czerwca 2014r.) oraz 288 mieszkańców gminy Pniewy.

Ponadto, ludność dwóch miejscowości należących do gminy Lwówek zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Chraplewo, z gminy Kuślin. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę z w/w wodociągu to ok. 81 osób.

• Wodociąg publiczny Lwówek

Dobowa produkcja wody z w/w wodociągu, liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 1059,55 m³/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest przy pomocy pomp głębinowych i tłoczna na urządzenia uzdatniające. Sprężarka tłoczy powietrze do aeratorów, w których następuje wymieszanie powietrza z wodą surową. Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w których zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest do sieci wodociągowej. Nadmiar wody kierowany jest do 2 zbiorników terenowych.

26.02.16
[Signature]

Prowadzona jest stała dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg publiczny Lwówek zaopatruje w wodę 8 341 osób w gminie Lwówek w następujących miejscowościach: Lwówek, Brody, Bródki, Grońsko, Grudzianka, Józefowo, Komorowice, Komorowo, Krzywy Las, Linie, Pakosław, Wymyślanka, Zębowo, Konin, Pawłówek, Posadowo, Zgierzynka oraz 288 osób w miejscowości Turowo (gmina Pniewy).

W 2015r. pobrano z w/w wodociągu 12 próbek wody do badań laboratoryjnych w ramach prowadzonego monitoringu, których jakość nie była kwestionowana z wyjątkiem 1 próbki. W w/w próbce wody przeprowadzone badania wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterie grupy coli (11 jtk/100ml). W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze, tj. płukanie i dezynfekcję sieci oraz pobrał próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej. W jednej próbce nadal stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego. Tutejszy organ ponownie pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych, w których nie wykazano już przekroczenia parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli. Przekroczenie w/w parametru w ilości 11 jtk/100 ml nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak profilaktycznie zalecono używanie wody do celów konsumpcyjnych tylko po przegotowaniu.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Lwówek w 2015r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W 2015 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z w/w wodociągu.

W ocenie końcowej jakość wody z wodociągu publicznego Lwówek spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie uległa zmianie w stosunku do 2014r. W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 28.06.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/3/3M-4/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

• **Wodociąg publiczny Chmielinko**

Dobowa produkcja wody z w/w wodociągu, liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 109,29 m³/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest przy pomocy pomp głębinowych i tłoczna na urządzenia uzdatniające. Sprężarka tłoczy powietrze do aeratorów, w których następuje wymieszanie powietrza z wodą surową. Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w których zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest na hydrofory a następnie do sieci rozdzielczej.

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo (w przypadku awarii, planowanych napraw/remontów) przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg publiczny Chmielinko zaopatruje w wodę 881 osób w miejscowościach: Chmielinko, Lipka Wielka oraz Władysławowo.

W 2015r. pobrano z w/w wodociągu 8 próbek wody do badań w ramach prowadzonego monitoringu. Jakość wody w 1 pobranej próbce była kwestionowana. W I kwartale 2015r. przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej z sieci omawianego wodociągu wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ± 2 °C po 72h w liczbie >300 jtk/1ml. W związku z powyższym ponownie pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie nadzoru sanitarnego z w/w punktu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczeń. Zarządca wodociągu prowadził działania naprawcze, tj. płukanie sieci oraz pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody. Przekroczenia w/w parametru nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Chmielinko w 2015r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody .

W 2015 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z w/w wodociągu.

W ocenie końcowej jakość wody z wodociągu publicznego Chmielinko spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie uległa zmianie w stosunku do 2014r.

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/1/3W-3(1)/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Aktualne komunikaty i informacje o jakości wody dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu: www.psse-nowytomysl.pl

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr inż. Walerian Siłski
mgr higieny i epidemiologii

