

Lwówek 2008-06-27

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

**Zamawiający :** Gmina Lwówek reprezentowana przez  
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Rafała Mroczkiewicza  
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax. 0-61 44 14 024

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, zwanej dalej Pzp), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.:

**„Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012”, na działce nr ewid. 611 w Lwówku.”**

Po dogłębnej analizie minimalnych parametrów technicznych dla nawierzchni trawy syntetycznej Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacji technicznej wymagania ogólne - zał. nr 1 do SIWZ w następującym zakresie:

- 1) usuwa się górną granicę przedziału gęstości pęczków/m<sup>2</sup> wykreślając go 8.400/m<sup>2</sup>
- 2) usuwa się górną granicę przedziału gęstości włosa/m<sup>2</sup> wykreślając go 205.000 włókien /m<sup>2</sup>
- 3) zmienia się minimalny parametr ścieralności dla nawierzchni poliuretanowej z (mm) ≤0,09 na (mm) ≤0,15.

**Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do dnia 14 lipca 2008. do godz. 9<sup>00</sup>.**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Lwówek  
Rafał Mroczkiewicz