


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
/psse.nowytomysl/SkrytkaESP
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

p. Kawałecy / 

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

ON-HK.903.20.3.2021

26.11/2022

Nowy Tomyśl, dnia 25.02.2022r.

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

2022 -03- 0 1

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lwówku Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40
64-310 Lwówek

Nr Zał.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 22.11.2021r. oraz 25.11.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40-310 Lwówek z **wodociągu publicznego Chmielinko:**

- sprawozdanie z badań nr 205P/22.11.2021-1/Z (próbka numer 21/41718/P) Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 30.11.2021r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa Chmielinko 55, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr 205P/22.11.2021-1/Z (próbka numer 21/42623/P) Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 30.11.2021r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa Chmielinko 55, 64-310 Lwówek,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez Zakład Gospodarki Komunalnej dnia 22.11.2021r. z sieci wodociągowej na punkcie Szkoła Podstawowa, Chmielinko 55, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Zarządca wodociągu ponownie pobrał próbkę wody do badań laboratoryjny dnia 25.11.2021r. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

W związku z powyższym w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody **odpowiada wymaganiom** określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

13.03.2022


niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/1/3W-3(1)/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr inż. Walerian Silski
mgr higieny i epidemiologii

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
3. a/a