

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	61 44-20-800	
- PPIS w Nowym Tomyślu	61 44-20-800	pl. Niepodległości 4
- fax	61 44-22-869	64-300 Nowy Tomyśl
- e-mail	psse.nowytomysl@pis.gov.pl	www.psse-nowytomysl.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 44-20-814; 61 44-20-815	
- fax	-	
- e-mail	sekretariat@psse-nowytomysl.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK-420-2-30/17

1278/w17

Nowy Tomyśl, dnia 13.03.2017r.

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

2017 -03- 15

Nr 7033.04.2017

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lwówku sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40
64-310 Lwówek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 01.03.2017r. oraz dnia 06.03.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek z **wodociągu publicznego Chmielinko:**

- sprawozdanie z badań nr 407P/01.03.2017-1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 06.03.2017r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Chmielinko, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr „D”/165/354/2017 Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 09.03.2017r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Chmielinko, 64-310 Lwówek,


informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 01.03.2017r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Chmielinku **wykazały przekroczenie** dopuszczalnych wartości parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek w ramach kontroli wewnętrznej ponownie dnia 06.03.2017r. pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chmielinko. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 06.03.2017r. nie wykazały w/w przekroczenia. Jakość wody z wodociągu publicznego Chmielinko **odpowiada wymaganiom** określonym w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

16.03.17

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/1/3W-3(1)/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Urząd Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr inż. Walerian Silecki
mgr higieny i epidemiologii

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64 – 300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64 – 310 Lwówek
3. a/a