

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych 61 44-20-800
- PPIS w Nowym Tomyślu 61 44-20-800
- e-mail psse.nowytomysl@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 61 44-20-815; 61 44-20-814
- e-mail sekretariat@psse-nowytomysl.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
www.psse-nowytomysl.pl

ON.HK-420-3-18/18

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

2018 -06- 19

Nr zał.

~~oryginał~~ kopia

Nowy Tomyśl, dnia 14.06.2018r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Lwówku Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40
64-310 Lwówek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 27.04.2018r. oraz dnia 01.06.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek, jak również z protokołami poboru próbek wody pobranych dnia 04.06.2018r. z **wodociągu publicznego Lwówek** oraz wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek:

- sprawozdanie z badań nr 362P/27.04.2018-1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 07.05.2018r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody, Józefowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr 362P/27.04.2018-2/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 07.05.2018r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa ul. Długa 1, Zębowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/1399/2018 Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 08.06.2018r. próbki wody z sieci – Sklep Spożywczy GS SCH Pakosław 8, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/1400/2018 Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 08.06.2018r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody, Józefowo, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr 362P/01.06.2018/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 04.06.2018r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa Brody 1, 64-310 Lwówek,

informuje, że

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 28.06.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/3/3M-4/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Ponadto informuje, że ww. próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych dnia 01.06.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu z sieci wodociągu publicznego Lwówek - Szkoła Podstawowa Brody 1, 64-310 Lwówek oraz dnia 04.06.2018r. ze Stacji Uzdatniania Wody Józefowo, a także z sieci omawianego wodociągu - Sklep Spożywczy GS SCH Pakosław 8 zostały pobrane do badań laboratoryjnych po przeprowadzonych działaniach naprawczych w związku z awarią sieci wodociągowej w gminie Lwówek w dniu 30.05.2018r.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Magdalena Balcerak
p.o. Kierownik Oddziału Nadzoru

Załączniki - 2

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek
3. a/a