

*plawate*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWYM TOMYŚLU**

[www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl](http://www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl)  
[sekretariat@psse-nowytomysl.pl](mailto:sekretariat@psse-nowytomysl.pl)  
[/psse-nowytomysl/SkrytkaESP](mailto:/psse-nowytomysl/SkrytkaESP)  
[psse.nowytomysl@pis.gov.pl](mailto:psse.nowytomysl@pis.gov.pl)

pl. Niepodległości 4  
64-300 Nowy Tomyśl  
NIP 788 10 17 902  
REGON 631730

ON-HK.903.13.1.2022

Nowy Tomyśl, dnia 29.04.2022r.

*4378/2022*  
**URZĄD MIASTA I GMINY**  
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2  
WPŁYNEŁO

**2022 -05- 04**

Nr ..... szt. ....

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Lwówku Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 40  
64-310**

**Lwówek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem poboru próbek wody pobranej dnia 04.04.2022r. oraz wynikami badań laboratoryjnych pobranej próbki wody a także wynikami badań laboratoryjnych próbki wody pobranej dnia 10.01.2022r, w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40-310 Lwówek z **wodociągu publicznego Chmielinko**

- sprawozdanie z badań nr 82P/10.01.2022-1/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 19.01.2021r. próbki wody z sieci – Przedszkole „Krystynka” Chmielinko 29, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/831/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 11.04.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Chmielinko, 64-310 Lwówek,
- sprawozdanie z badań nr N/831/2022/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 11.04.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Chmielinko, 64-310 Lwówek,

**informuje, że**

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody **odpowiada wymaganiom** określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy: ON-HK-420/1/3 W-3(1)/07 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki - 2

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Luczak-Bąbelek*  
specjalista epidemiologii

*05.05.22*  


*niepodległa*

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski  
ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek  
ul. Ratuszowa 2  
64-310 Lwówek
3. a/a