

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w kategorii robót budowlanych w projekcie pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Południowej, Modrakowej, Młyńskiej, Ogrodowej i Nowotomyskiej w Lwówku.
Nr sprawy RG.271.07.01.2014.ZJ
- drugie (II) postępowanie przetargowe -**

Zamawiający,
Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

Wykonawca – pytanie 1:

Rozdział III, pkt. 8 SIWZ podaje: "Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia podano: pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi i ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas budowy w pasach dróg gminnych i pasie drogi powiatowej".

Czy w związku z faktem, iż zamówienie dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej (inwestycji służącej utrzymaniu dróg gminnych), Zamawiający odstąpi od pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego? Jeśli nie, prosimy o podanie stawek za zajęcie pasa drogi gminnej.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zamawiający nie odstąpi od pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, stawki za zajęcia pasa dróg gminnych, dla których Zarządcą jest Gmina Lwówek zostały przedstawione w załączniku nr 9 – dokumentacja projektowa do siwz, wewnątrz załącznik nr 8 – Uchwała Nr XXII/161/04 Rady Miejskiej w Lwówku z dn. 30 listopada 2004r.

Zajęcie pasa drogi powiatowej należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu Wydział Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, siedziba Wydziału: ul. Poznańska 30 (budynek E), nr. tel. 61 44 26 683, lub 61 44 26 680.

Zamawiający do udzielanych wyjaśnień zamieszcza jako załącznik Uchwałę Nr XXVII/208/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych.

Wykonawca – pytanie 2:

1. Czy Zamawiający ma zamiar umocnić skarpy rowu poprzez zastosowanie faszynowania? – czy wymaga tylko i wyłącznie poprawienia mechanicznego rowu bez zastosowania faszynowania. Takie rozwiązanie nie daje gwarancji na prawidłowe wykonanie skarp w najbliższym czasie. Prosimy o odpowiedź.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zamawiający przewiduje na 20mb poniżej wylotu (oznaczony w projekcie budowlanym W-t) zastosowanie faszynowania, Wykonawcy winni w swoich ofertach uwzględnić wycenę faszynowania.

Wykonawca – pytanie 3:

2. Po wizji lokalnej w terenie stwierdzamy, że biorąc minimalną szerokość wykopu umocnionego wg normy PN-EN 1610 w zależności od średnicy zewnętrznej rurociągu (co pozwala na bezpieczne wykonywanie prac przez pracowników na znacznych głębokościach) praktycznie niemożliwe jest prowadzenie jakichkolwiek prac na większości odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej ze względu na istniejące uzbrojenie terenu. Kto będzie zobowiązany do ewentualnych przełożeń istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz poniesienia związanych z tym kosztów-prosimy o ustosunkowanie się w tej sprawie.

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Ustalenie technologii zabezpieczeń wykopów oraz sposobu ich wykonania należy do Wykonawcy.

Wykonawca – pytanie 4:

3. Czy Zamawiający w miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem wykonał odkrywki w celu prawidłowej inwentaryzacji tychże kolizji, czy wykorzystał inwentaryzację geodezyjną dostarczoną przez właścicieli sieci? Jak Zamawiający ma zamiar rozliczyć z wykonawcą wyniki kolizje z istniejącym uzbrojeniem (gaz, woda, kable energetyczne, telekomunikacyjne), które mogą kolidować z przebiegiem trasy kanalizacji? Kto będzie ponosił koszty z tytułu przełożenia wspomnianych instalacji?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zamawiający nie dokonywał odkrywek, w przypadku zaistnienia kolizji wbudowanych sieci z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej koszty ich usunięcia będą rozliczane wg stawek kalkulacyjnych wynikających z oferty Wykonawcy w robotach dodatkowych wg odrębnego zamówienia.

Wykonawca – pytanie 5:

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rur Wipro betonowych na rury PP fi 800

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Tak – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rur Wipro betonowych na rury PP fi 800.

Wykonawca – pytanie 6:

5. Czy Zamawiający może wskazać na jakich odcinkach należy wykonać wymianę gruntu i w jakiej ilości mas ziemnych?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Zamawiający przewiduje wymianę gruntu w ulicach Modrakowa, Południowa i Słoneczna, zgodnie z przedmiarem robót do wykonania, w ilości 40% mas ziemnych przeznaczonych na zasypanie wykopów.

Wykonawca – pytanie 7:

6. Jak Zamawiający zamierza rozliczyć faktyczne ilości pompowania wód gruntowych oraz ilości użytych do wykonania przedmiotowego zadania igłofiltrów w przypadku silnego naporu wód gruntowych, gdy ilości wskazane w przedmiarach okażą się niewystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na warunkach umowy ryczałtowej.

Wykonawca – pytanie 8:

7. Czy Zamawiający może zagwarantować, że wskazana w przedmiarze robót ilość igłofiltrów oraz godzin pompowania jest wystarczająca dla prawidłowego wykonania zadania? Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla przedmiotowego zadania?

Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

Na terenach na których prowadzona będzie sieć kanalizacji deszczowej występują grunty spoiste w postaci glin, glin piaszczystych, ilów i w tych miejscach nie przewiduje się wody gruntowej. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

W załączeniu:

kopia Uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła tych zapytań oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia; www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz