

**Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest**

*wykonanie robót budowlanych pn.:*

**„Odnowa wsi Lipka Wielka poprzez budowę biesiadnika dla potrzeb rekreacji ogólnej”  
(budowa wiaty o konstrukcji drewnianej dla potrzeb rekreacji ogólnej we wsi Lipka Wielka, gmina Lwówek - nr sprawy: RG.271.03.01.2013.ZJ)**

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje,

że

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytania w konsekwencji której Zamawiający udziela wyjaśnień:

**Wykonawca – pytania:**

**Zapytania nasze dotyczą :**

1) w SIWZ Zamawiający podaje : 1) Uwaga: Zamawiający dostrzegł różnice pomiędzy projektem budowlanym, a dołączonymi przedmiarami robót do wykonania, Wykonawcy w swoich wycenach winni kierować się przedmiotem zamówienia określonym w projekcie budowlanym

nasze pytanie : Proszę podać jakie są to różnice , czy są one ujęte w przedmiarze , czy różnice dotyczą zastosowania materiałów , czy też ilości , czy są jakieś pozycje istniejące na projekcie , a nie ujęte w przedmiarze

2) W umowie podajecie Państwo : 2) przygotowanie wniosku i wystąpienie z nim do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, przy budowie zjazdu z drogi,

nasze pytanie : w przedmiarze nie ma mowy o robotach przy budowie zjazdu z drogi i zajęciu pasa drogowego, proszę podać jakie dokładnie będą to roboty – Wykonawca musi je ująć w swoim kosztorysie , a z braku informacji nie ma takiej możliwości , jest uwzględniony tylko ciąg pieszo-jezdny

3) w przedmiarze jest podane ogólnie ogrodzenie z paneli

nasze pytanie: czy Zamawiający ma jakieś wymagania co do paneli z ogrodzenia oprócz wysokości proszę podać więcej szczegółów bądź rysunek jak ma wyglądać ogrodzenie

**Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:**

**ad. 1) W pierwszej kolejności Zamawiający chce przywołać, podkreślić i przypomnieć że:**

**uznaje, że przedmiary robót do wykonania mają jedynie znaczenie pomocnicze i stanowią jedynie podstawę informacyjną dla Wykonawcy co do zakresu robót do wykonania, przedmiary robót do wykonania nie są obligatoryjne dla Wykonawcy, roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym nie są robotami dodatkowymi.**

**Wykonawcy w swoich wycenach winni kierować się przedmiotem zamówienia określonym w projekcie budowlanym i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.**

**ad. 2)** Zamawiający na to pytanie udzielił wyjaśnień w „wyjaśnieniach treści siwz 1”

**ad. 3)** Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił w rozdziale III.

Opis przedmiotu zamówienia:

pkt. 4. W skład przedmiotu zamówienia – robót do wykonania wchodzi także;  
(między innymi)

- wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej o wys. 1,5m na słupkach metalowych obetonowanych wraz z cokołem z obrzeży betonowych gr. 6cm na ławie betonowej z oporem, z bramą (szerokość bramy – 4,0m) i furtką (szerokość furtki – 1,0m), brama z możliwością zabezpieczenia rygłem do podłoża i zamknięcia na kłódkę od środka, furtka z klamkami i możliwością zamknięcia na klucz patentowy, o dł. 154,6m **i tak należy wycenić wykonanie ogrodzenia w tym zamówieniu.**

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, od którego wpłynęło pytanie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz wraz z załącznikami do tego zamówienia;  
[www.bip.lwowek.com.pl](http://www.bip.lwowek.com.pl) w zakładce przetargi.

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek**

**/-/ Piotr Długosz**