

CZĘŚĆ OPISOWA " INFORMACJI"

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MODRAKOWEJ W LWÓWKU

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- roboty ziemne : wykopy do głębokości 4,00 m
- montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych PCV Ø200 oraz rur wodociągowych PE Ø110
- montaż studni kanalizacyjnych
- zasypanie wykopów

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Trasa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przebiega w dz. nr 933, 935/29, 941/17, 942/15, 935/10, 943/29 w Lwówku, gm. Lwówek.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

brak

4. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Wykonywanie wykopów o ścianach skarpowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m

- wykonywanie robót ziemnych przy sieci, montażu armatury i montażu studni: niebezpieczeństwo przysypania ziemią, niebezpieczeństwo upadku
- niebezpieczeństwo zerwania nieoznaczonych urządzeń

4.2. Wykonywanie sieci w pasie drogi

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

5.1 Przy wykonywaniu robót ziemnych, zabezpieczaniu wykopów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401

6. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA:

6.1. Na placu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- punktu lekarskiego
- Straży Pożarnej
- posterunku Policji

6.2. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5 m,

6.3. Inne zabezpieczenia: wyгородzenie na terenie działki obszaru, na którym prowadzone będą roboty ziemne, stosować barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczę umieszczone na wysokości 1.1 m oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową, prawidłowe oznakowanie zajętego psa drogowego.

6.4. Rozmieścić tablice ostrzegawcze

6.5. Wykonać skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu

6.6. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi

6.7. Zejścia do wykopu wykonać co 20 m

Opracował:

mgr inż. Waldemar Pięta