



Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.

Łączy arkusz nr 3

Łączy arkusz nr 5

Rzędna terenu istniejącego	103,70	102,40	102,90	102,50	101,60	101,50	102,20	102,40	103,00	103,20	103,10	103,10	103,60	103,70	105,40
Rzędna dna kanału	102,20	100,90	100,80	100,70	99,60	99,50	100,50	100,87	101,20	101,20	101,50	101,60	102,10	102,20	103,90
Zagłębienie dna kanału	1,50	1,50	2,10	1,80	2,00	2,00	1,70	1,53	1,80	2,00	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50
Odległości [m]	105,4	100,1	106,0	50,6	31,5	47,4	43,0	42,6	43,9						
Średnice	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4	125x7,4
Spadek	12,3 ‰	1,0 ‰	1,0 ‰	21,7 ‰	31,8 ‰	7,7 ‰	7,7 ‰	11,7 ‰	38,7 ‰						
Długość [m]	105,4	205,5	311,5	362,1	380,0	411,5	458,9	501,5	512,3	526,9	569,1	587,0	630,6	630,6	630,6

istn. wod. Ro=101,24

Nieczynne torowisko kolei wąskotorowej

istn. kabel telef.

istn. wod. Ro=101,80

istn. kabel telef.

istn. kabel telef.

istn. wod. Ro=102,37

istn. kabel energ. NN

ZS3 t43 t44 t45 t46 t47 t48 t49 t50 t51 S22 S21 S20 S19 ZS5

**AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ "APIS"**  
64-920 Pila, ul. Kondratowicza 6; tel/fax: (067) 212-00-86, e-mail: apis@apis.pila.pl

**Zamawiający:**  
Gmina Lwówek  
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2

**Objekt:**  
Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomiś  
Miejscowości: Lwówek - Pakosław - Brody - Brodki

**Temat:**  
Etap I - Kolektor tłoczny Pakosław - Lwówek

**Strona:**  
Sanitarna

**Imię i nazwisko:**  
mgr inż. Edward Rodziejewicz

**Projektował:**  
mgr inż. Edward Rodziejewicz

**Opracował:**  
mgr inż. Grzegorz Rodziejewicz

**Sprawdził:**  
mgr inż. Dorota Smarz

**Stadium:**  
Projekt Budowlany

**Podpis:**

**Nr uprawnień:**  
VKP0116PWO3003

**Wzrost:**  
1,70

**Waga:**  
70

**Wiek:**  
45

**Wzrost:**  
1,70

**Waga:**  
70

**Wiek:**  
45

**Treść rys.:**  
Profil kanalizacji

**Skala:**  
1:100/1000

**Data:**  
2007-04-30

**Nr rys.:**  
10

**Rev.:**  
B

**Część 4**

**Rev.:**  
B