




Schemat przepompowni ścieków PS3 gm. Lwówek



| | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 22 | Podest obsługowy | 1 | stal nierdzewna | HYDRO PARTNER |
| 21 | Belka wsporcza (regulowana) | 1 | stal nierdzewna | HYDRO PARTNER |
| 20 | Złączka stal/PE 100/110 | 1 | | |
| 19 | Łańcuch | 2 | stal nierdzewna | |
| 18 | Właz wejściowy | 1 | stal nierdzewna | HYDRO PARTNER |
| 17b | Biofiltr kominkowy DN100 | 1 | stal nierdzewna | |
| 17a | Kominiek wentylacyjny DN100 | 1 | stal nierdzewna | |
| 16 | Poręcz | 1 | stal nierdzewna | HYDRO PARTNER |
| 15 | Szafa sterownicza | 1 | | HYDRO PARTNER |
| 14 | Prowadnice rurowe | 2 | stal nierdzewna | |
| 13 | Króciec napływowy | 1 | PVC | |
| 12 | Drabinka | 1 | stal nierdzewna | HYDRO PARTNER |
| 11 | Sonda hydrostatyczna | 1 | | |
| 10 | Wyłącznik pływakowy | 2 | | |
| 9 | Króciec tłoczny PEØ110 | 1 | PE | HYDRO PARTNER |
| 8 | Układ tłoczny DN100 | 1 | stal nierdzewna | HYDRO PARTNER |
| 7 | Zawór kulowy DN50 | 1 | | |
| 6 | Nasada płuczająca T52 | 1 | | |
| 5 | Zawór zwrotny kolanowy DN100 | 2 | żeliwo | |
| 4 | Zasuwa klinowa DN100 | 2 | żeliwo | Jafar |
| 3 | Zbiornik | 1 | Polimerobeton | |
| 2 | Kolano stopowe | 2 | żeliwo | Herbomer |
| 1 | Pompa zatopialna TQRX/81-2-165-S-W1 | 2 | | Herbomer |
| Lp | Nazwa | Ilość | Materiał | Producent |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------|
| Temat : P.T. sieć kanalizacji sanitarnej dla gm. Lwówek. Miejscowości Zębowo, Komorowo, Grońsko. | | PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW GROŃSKO PS3 | | | |
| Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek | | | | | |
|  | | Starownisko | Nazwisko i Imię | Uprawnienia | Data |
| ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH | | Projektant | mgr inż. Waldemar Pięta | WK610364/PNCS/09 | 01.13r. |
| ROK ZAŁOŻENIA 1989 | | Kreślił | mgr inż. Jerzy Pięta | 7093/ZG | 01.13r. |
| Maria i Waldemar Pięta | | | mgr inż. Marcin Jarnut | | 01.13r. |
| 64-300 Nowy Tomysł, ul.Targowa 2, tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22 | | Skala | Branza | Rok | Rys. nr |
| | | | I.S. | 2013 | 49 |