

Szamotuły, dnia 04.04.2019r.

**OD5/RD2/ZM/Gr/PEO19P069877**

**Gmina Lwówek  
ul. Ratuszowa 2  
64-310 Lwówek**

Dotyczy: *uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscowości Lwówek, ul. Stefana Wittmanna, dz. nr 887, 675, 365/1, 365/2.*

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia ww. projektu na dołączonych planach stwierdziliśmy lokalizację linii napowietrznej i kablowej SN-15kV oraz linii napowietrznej i kablowej nn-0,4kV które występują w rejonie inwestycji. W załączeniu przesyłamy plan z naniesionymi w rejonie inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi (urządzenia Enea Operator Sp. z o.o. RD Szamotuły) następującymi kolorami: linia napowietrzna i kablowa SN-15kV - kolor czerwony, linia napowietrzna i kablowa nn-0,4kV kolor zielony.

Pozostałe ustalenia:

1. Istniejące kable w miejscu inwestycji należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów. Do wykonania przepustów należy zastosować rury ochronne dwudzielne:
  - dla linii kablowej SN-15kV - średnica zewnętrzna min. 160 mm, koloru czerwonego,
  - dla linii kablowych nn-0,4kV - średnica zewnętrzna 75, 110 mm, koloru niebieskiego.
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych.
3. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonym planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
5. Zwracamy uwagę, aby wysokość posadowienia istniejących złącz kablowo-pomiarowych usytuowanych w miejscu przebudowy ulicy dostosować do poziomu nawierzchni.
6. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD- Szamotuły.
7. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Pniewach, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeniach energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczęcią na piśmie przewodnim).

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

**8. W razie braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Szamotuły z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.**

**9. Uzgodnienie jest ważne 1 rok.**

Z poważaniem:

Rejon Dystrybucji Szamotuły  
Dział Maszku Sieciowego  
KIEROWNIK  
*Maciej Panek*

k.o.

a/a

Załączniki:

Plan sytuacyjny - 1 egz.

Sprawę prowadzi Witold Greczka, telefon 61 8847343

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl