

Zamawiający:	Gmina Lwówek 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2		
Obiekt:	Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomyśl Miejscowości: Pakosław, Brody		
Temat:	BRODY, zlewnia PS-5. Kolektor tłoczny t113 - ZS-6.		
Branża	Sanitarna	Stadium	Projekt Wykonawczy
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Edward Rodziewicz	WKP/0116/PWOS/06	
Opracował:	mgr inż. Kamila Dassul mgr inż. Zbigniew Lorenc		
Sprawdził:	mgr inż. Helena Rodziewicz	WKP/0114/POOS/06	
Treść rys.	Profil kolektora tłoczego, cz.2	Skala	Data
		1:100/1000	2007-07-31
		Nr rys.	Rev.
		14	B

UWAGA: Średnica kolektora tłoczego PE Ø110 x 6,6;
materiał PE100; SDR17; PN10;

