

64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2			
Obiekt:	Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomyśl Miejscowości: Pakosław, Brody		
Temat:	BRÓDKI, zlewnia PS-4. Kolektor tłoczny t172a - t159.		
Branża	Sanitarna	Stadium	Projekt Wykonawczy
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Edward Rodziewicz	WKP/0116/PWOS/06	
Opracował:	mgr inż. Kamila Dassul mgr inż. Zbigniew Lorenc		
Sprawdził:	mgr inż. Helena Rodziewicz	WKP/0114/POOS/06	
Treść rys. Profil kolektora tłoczego, cz.2		Skala	Data
		Nr rys. 20	2007-07-31 Rev: B

UWAGA: Średnica kolektora tłoczego PE Ø90 x 5,4;
materiał PE100; SDR17; PN10;

