

64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2			
Obiekt:	Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomysł Miejscowości: Pakosław, Brody		
Temat:	BRODY, zlewnia PS-5. Kolektor tłoczny ZS-7 - t113.		
Branża	Sanitarna	Projekt Wykonawczy	
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Edward Rodziejwicz	WKP/0116/PWOS/06	
Opracował:	mgr inż. Kamila Dasaui mgr inż. Zbigniew Lorenc		
Sprawdził:	mgr inż. Helena Rodziejwicz	WKP/0114/POOS/06	
Treść rys.	Profil kolektora tłoczego, cz.3	Skala 1:100/1000	Data 2007-07-31
		Nr rys. 15	Rev: C

UWAGA: Średnica kolektora tłoczego PE Ø110 x 6,6;
materiał PE100; SDR17; PN10;

