



| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 | | | |
| Obiekt: | Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomysł Miejscowości: Pakosław, Brody | | |
| Temat: | BRODY, zlewnia PS-5. Kolektor tłoczny ZS-8 - PS-5. | | |
| Branża | Sanitarna | Stadium | Projekt Wykonawczy |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień bud. | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Edward Rodziewicz | WKP0116/PWOS06 | |
| Opracował: | mgr inż. Kamila Dęsiul mgr inż. Zbigniew Lorenc | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Helena Rodziewicz | WKP0114/POOS06 | |
| Treść rys. | | Skala | Data |
| Profil kolektora tłoczego, cz.5 | | 1:100/1000 | 2007-07-31 |
| | | Nr rys. 17 | Rev: B |

UWAGA: Średnica kolektora tłoczego PE Ø110 x 6,6;
materiał PE100; SDR17; PN10;

Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

| |
|----------------------------|
| Rzędna terenu istniejącego |
| Rzędna dna kanału |
| Zagłębienie dna kanału |
| Odległości [m] |
| Średnice |
| Spadek |
| Długość [m] |