

|                                |   |  |                    |
|--------------------------------|---|--|--------------------|
| 64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 |   |  |                    |
| Obiekt:                        |   | Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomysł<br>Miejscowości: Pakosław, Brody |                    |
| Temat:                         |   | PAKOSŁAW, zlewnia PS-7. Kolektor tłoczny PS-7 - SR-7.                                    |                    |
| Branża                         | Sanitarna   | Stadium  | Projekt Wykonawczy |
| Stanowisko:                    | Imię i nazwisko                                     | Nr uprawnień bud.  | Podpis             |
| Projektował:                   | mgr inż. Edward Rodziejewicz                        | WKP/0116/PWOS/06   |                    |
| Opracował:                     | mgr inż. Kamila Dassui<br>mgr inż. Paweł Grzeszczak |  |                    |
| Sprawdził:                     | mgr inż. Helena Rodziejewicz                        | WKP/0114/POOS/06   |                    |
| Treść rys.                     | Profil kolektora<br>tłoczego                        | Skala<br>1:100/1000  | Data<br>2007-07-31 |
|                                |   | Nr rys. 12   | Rev: B             |

UWAGA: Średnica kolektora tłoczego PE Ø75 x 4,3;  
materiał PE100; SDR17; PN10;

Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.

