

64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2			
Obiekt:	Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek, pow. Nowy Tomysł Miejscowość: Pakosław, Brody		
Temat:	BRÓDKI, zlewnia PS-4. Kolektor tłoczny PS-4 - ZS-10.		
Branda	Sanitarna	Stadium	Projekt Wykonawczy
Stworzyciel:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Edward Rodziewicz	WKP0118/PWO808	
Opracował:	mgr inż. Kamila Dąsal mgr inż. Zbigniew Lorenc		
Sprawił:	mgr inż. Helena Rodziewicz	WKP0114/PWO808	
Treść rys.	Profil kolektora tłoczego, cz.4		
	Skala	Data	
	Nr rys. 22	1:100/1000	2007-07-31
		Rev.	B

UWAGA: Średnica kolektora tłoczego PE Ø90 x 5,4;
materiał PE100; SDR17; PN10;

