PARTER



PARTER





ZESTAWIENIE MOCY GRZEJNIKÓW:

1,4:	CV22 500x500 (735W)
2,3,10:	CV11 300x500 (273W)
5:	CV22 500x400 (588W)
6-8,21,27-29:	CV33 900x1000 (3260W)
9:	CV33 900x900 (2934W)
12:	CV22 600x600 (1025W)
13,15:	CV22 600x800 (1367W)
14,18:	CV11 500x500 (434W)
16:	CV11 500x400 (347W)
17,19:	CV22 600x700 (1196W)
20:	CV22 500x600 (882W)
22-26:	CV33 300x1800 (2425W)

DLA T=75/65°C

ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PANELOWE FIRMY ZASILANE OD DOŁU WG WIELKOŚCI PODANYCH W PROJEKCIE.

PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z TWORZYWA PE-X/AL/PE-X. PRZEWODY ZASILAJĄCE TERMICZNIE IZOLUJĄ STOSOWANYM LUB THERMAFLEX 1 PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH PRZEWODY PODŁĄCZENIOWE DO GRZEJNIKÓW PROWADZIĆ W POSADZCE W PROJEKCJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH TULEJE WYPEŁNIĆ TWORZYWEM NIE POWODUJĄCYM KOROZJI. ŚREDNICA TULEI O 1 STOPIEŃ/E WIĘKSZA POSZCZEGÓLNA POD GRZEJNIKI WYKONAĆ PRZEWODAMI PE-X/AL/PE-X O WYMIARACH 16x2,2mm 20x2,0mm.

WYLOTY Z POMIESZCZENIA KOTŁOWNI PRZEZ PRZEWÓD WENTYLACYJNY W TRZECIE KOMINOWYM UMIESZCZONYM POD STROPEM KOTŁOWNI PRZEWÓD ZAOPATRZYĆ KRATKĄ BEZ MOŻLIWOŚCI ZAMYKANIA PRZEPŁYWU POWIETRZA. WYWIEW Z POMIESZCZENIA KOTŁOWNI PRZEWÓD ZAOPATRZYĆ KRATKĄ BEZ MOŻLIWOŚCI ZAMYKANIA PRZEPŁYWU POWIETRZA. WYWIEW Z KOTŁOWNI WYKONAĆ PRZEWODEM O PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 14x14cm. WLOTU DO KOTŁOWNI WYKONAĆ PRZEWODEM KANAŁ TYPU 17Y Z CEGIEŁEK NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU. ŚREDNICA PRZEWODU 250 MM. POWIERZCHNIA PRZEKROJU RURY WENTYLACYJNEJ WYNOSI 490 CM2. KOŃCOWEJ PRZEWODU UMIESZCZ OD GÓR NAD PODŁOGĄ.

MAX MOC KOTŁA WYNOSI 69 KW. NA 1 KW MOCY NALEŻY ZAPEWNIĆ 5 cm2 POWIERZCHNIĘ CZYSTEJ KANAŁU WENTYLACYJNEGO. ZATEM 69KW x 5CM2=345 x 490 cm2 = WARUNEK SPEŁNIONY.

W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJE C.O. ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJE ZAMONTOWAĆ ZAWORY SPUSTOWE.

PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJE CO DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ, REGULACJĘ I REDUKCJĘ, PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW.

ROZDZIELACZ ZASILAJĄCY „BM" I POMPOTWÓR POSIADAJĄ REZERWĘ O KRACIEC ZAŚLEPIONY DO PODŁĄCZENIA OBIEGU MAGNEWENTU CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Danuta Mościejewska 64-320 - Szamotuły ul. Dr. Jana Pawła II/9 tel. 61 292 42 42 NIP 7651			
Inwestor/adres	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA KOTŁOWNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM, KUCHENNYM I MAGAZYNOWYM		
Lokalizacja	Obręb ewid. Rakolesz 361302_5.0012, DŁ. nr ewid. 430/1		
Inwestor	Gmina Ludwin 64-310 Ludwin ul. 22 Lipca Ludwin		
Temat	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	Nr rys.	S-07
Branża/Faza	Instalacje sanitarne / Projekt budowlany	Wydanie/Data	
Sprawdził	tech. bud. Waldemar Skalimski upr. nr 275/82/PW	Data wg umowy	
Projektował	mgr. inż. Krystian Henet upr. nr ZAP/0288/POOL/20	Data 08.2018	
SPR.	WYK. INŻ. KRZYSZTOF MIS LB/1190/11/402/06		