



zabezpieczenie przedlicznikowe
typ i wartość zgodna z warunkami
przyłączenia wydanymi przez ZE

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

moc instalowana istniejących obwodów $P_i=15,0\text{kW}$
moc instalowana projektowanych obwodów $P_i=12,7\text{kW}$
 $\Sigma P_i=27,7\text{kW}$ $k_j=0,7$ $P_s=19,39\text{kW}$

PROJEKT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
LOKALIZACJA	Grońsko, 64-310 Lwówek, dz. nr 436			
INWESTOR	Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG			
NUMER RYSUNKU	E-4			
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoly	WKP/0304/POOE/14	14.08.2019r.	