



### LEGENDA

- - przewód zwołu pionowego drut 8mm
- - przewód zwołu poziomego, przewód odprowadzający drut 8mm
- - uziom sztuczny otokowy taśma stalowo ocynkowana 30x4
- - zacisk probierczy

### UWAGA !

1. Wartość rezystancji uziomu  $R_u \leq 10\Omega$
2. Szczegóły wykonania instalacji odgromowej zostaną opracowane w projekcie wykonawczym

PROJEKT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ				
LOKALIZACJA	Grońsko, 64-310 Lwówek, dz. nr 436				
INWESTOR	Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,				
BRANŻA	ELEKTRYCZNA				
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ				
NUMER RYSUNKU	E-3				
Stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoły	WKP/0304/PODE/14	14.08.2019r		