

UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SŁONECZNEJ,
POŁUDNIOWEJ, MODRAKOWEJ, MŁYŃSKIEJ, OGRODOWEJ
I NOWOTOMYSKIEJ W LWÓWKU.

Zadanie podzielono na dwa etapy. Zakres etapu I do studni DW2 włącznie. Etap II obejmuje dalszy odcinek w ul. Młyńskiej oraz ul. Modrakową.

Zaprojektowano dodatkowo dwa odwodnienia liniowe firmy ACO Multiline V300 i V500 o długości 4,0 m każde z rusztem w klasie obciążenia D400. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 1). Wokół studni (0,5 m) ozn. DW1 i DW2 z wpustami ulicznymi okrągłymi DN600 oraz odwodnienia liniowego (0,5 m za i po bokach oraz 1,5 m przed odwodnieniem) wykonać umocnienie z kostki betonowej układanej na podsypce piaskowej.

Opracował:
mgr inż. Waldemar Pięta
WKP/0364/PWOS/09